



VERPACKUNG: 1 PALETTE(N)



325 x 114 x 30 cm  
290 kg



EAN 4743329226879

**DIMENSIONEN**

Fläche	9.30 m <sup>2</sup>
Dachabmessungen	3.42 x 3.20 m
Rauminhalt m <sup>3</sup>	≈ 21.05 m <sup>3</sup>
Seitenwandhöhe	≈ 2.22 m
Firsthöhe	≈ 2.39 m
Vordach	≈ 10 cm

**FENSTER & TÜR**

**DACH UND FUSSBODEN**

Dachbretter	18x90 mm
Dachfläche	9.75 m <sup>2</sup>
Dachwinkel	≈ 1.9 °

\*Optional Dacheindeckung

# STATISCHE BERECHNUNG

Berechnungsgrundlagen: EN 1995-1:2004/A1:2008

Typ: 9901200 - Domeo 34 extension

## LASTANNAHMEN

Dacheindeckung **0,04 kN/m<sup>2</sup>**  
Nut+Federbohlen, d=18mm **0,09 kN/m<sup>2</sup>**

## WIND- UND SCHNEELASTEN:

Bodenschneelast  $s_k = 0,71 \text{ kN/m}^2$   
Reference wind  $g_{ref} = 0,32 \text{ kN/m}^2$

Kombinationen für Tragfähigkeit: 4 uls (1+2)\*1.20+3\*1.50

Baustoffe: C24

$g_M = 1.30$	$f_{m,0,k} = 24.00 \text{ MPa}$	$f_{t,0,k} = 14.00 \text{ MPa}$	$f_{c,0,k} = 21.00 \text{ MPa}$
$f_{v,k} = 2.50 \text{ MPa}$	$f_{t,90,k} = 0.40 \text{ MPa}$	$f_{c,90,k} = 5.30 \text{ MPa}$	$E_{0,moyen} = 11000.00 \text{ MPa}$
$E_{0,05} = 7400.00 \text{ MPa}$	$G_{moyen} = 690.00 \text{ MPa}$	Service class: 1	Beta c = 0.20



Querschnittswerte: 3x44x114

$h_t = 34.2 \text{ cm}$	$A_y = 100.32 \text{ cm}^2$	$A_z = 100.32 \text{ cm}^2$	$A_x = 150.48 \text{ cm}^2$
$b_f = 4.4 \text{ cm}$	$I_y = 14667.29 \text{ cm}^4$	$I_z = 242.77 \text{ cm}^4$	$I_x = 892.4 \text{ cm}^4$
$t_w = 2.2 \text{ cm}$	$W_y = 857.74 \text{ cm}^3$	$W_z = 110.35 \text{ cm}^3$	
$t_f = 2.2 \text{ cm}$			

## TRAGFÄHIGKEITSNACHWEISE

$\text{Sig}_{m,y,d} = MY/W_y = -3.23/228.67 = -14.13 \text{ MPa}$   $f_{m,y,d} = 14.97 \text{ MPa}$   
 $\text{Tau}_{z,d} = 1.5 * -2.40/98.00 = -0.37 \text{ MPa}$   $f_{v,d} = 1.54 \text{ MPa}$

## Parameters

$k_{h,y} = 1.00$   $k_{mod} = 0.80$   $K_{sys} = 1.00$



$l_{ef} = 2.90 \text{ m}$   $\text{Lambda}_{rel,m} = 1.40$   
 $\text{Sig}_{cr} = 7.16 \text{ MPa}$   $k_{crit} = 0.51$

## Kontrolle des Ergebnisses:

$\text{Sig}_{m,y,d}/f_{m,y,d} = 4.13/8.62 = 0.48 < 1.00$  (6.11)  
 $\text{Sig}_{m,y,d}/(k_{crit} * f_{m,y,d}) = 4.13/(0.51 * 8.62) = 0.94 < 1.00$  (6.33)

## GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT: DIE ZUL. VERFORMUNG WURDE MIT ANGESETZT:



$u_{fin,y} = 0.0 \text{ cm} < u_{fin,max,y} = L/200.00 = 1.6 \text{ cm}$   
**Governing load case:**  $(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*3$   
 $u_{fin,z} = 0.3 \text{ cm} < u_{fin,max,z} = L/200.00 = 1.6 \text{ cm}$   
**Governing load case:**  $(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*3$

**Holzträger OK !!!**

Bei der Statik in der Anlage handelt es sich um eine statische Berechnung unseres Statikers aus Estland (nach Vorgaben der deutschen Gesetzgebung). Da unser Statiker jedoch nicht über eine deutsche Zulassung verfügt, ist diese Statik nicht rechtsgültig.