



Bescheinigung

**Keycoon GmbH
Vilbeler Landstraße 85
60388 Frankfurt**

Bescheinigung Nr. IS-AN5-MUC-2008-5010727972-001

Hiermit wird bescheinigt, dass die Induktionsschutztücher „FireMat®“ der oben genannten Firma als schwer entflammbar geprüft und anerkannt wurden. Einzelheiten sind den entsprechenden Prüfberichts-Nr. 1898113 und 3301382 zu entnehmen.

Produktbeschreibung:

- FireMat® Black Edition
- FireMat® Classic Edition
- FireMat® AHV Edition

Das Produkt erfüllt die Prüfanforderungen:


- Prüfungen zum Brandverhalten / Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung nach DIN EN ISO 11925-2:2011

Grundlage der Bescheinigung sind die positiven Brandversuche bzw. Ergebnisse der oben genannten Induktionsschutztücher FireMat® (Black und Classic Edition), die nach DIN EN ISO 11925-2 (Kleinbrenner) mit einer Beflammungsdauer von 15 Sekunden bzw. AHV Edition, die mit einer Beflammungsdauer von 30 Sekunden geprüft wurden.

Diese Bescheinigung ist gültig bis August 2023.

München, den 17. August 2020

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffe


i. A. Schweizer

